



# YANGIN DOLABI KONTROL ÇİZELGESİ

## YANGIN DOLABI

## KONTROL DÖNEMLERİ

### KONTROL MADDELERİ

1.DÖNEM  
(EYLÜL)

2.DÖNEM  
(ŞUBAT)

1.DOLABIN İÇ VE DIŞ TEMİZLİĞİ

2.LANS(FİSKİYE) KONTROLÜ

3.VANA KONTROLÜ

4.HORTUM SAĞLAMLIK KONTROLÜ

5.KAPLİN VE KELEPÇE KONTROLÜ

6.SU ÇIKIŞI KONTROLÜ



ONAY (TARİH)

/ /202

### TALİMAT:

- 1.Yangın dolabı kontrolleri yangın söndürme ekip lideri tarafından yapılır.
- 2.Kontroller eylül ve şubat ayları olmak üzere senede (en az) iki sefer yapılır.
- 3.Kontroller sırasında arızalı, yıpranmış, kullanım sırasında aksamaya neden olacak her şey için önlem alınır.
- 4.Değiştirilen yada onarılan bir arıza söz konusu ise ilgili madde kısmına yazılır.
- 5.Onay hanesine ekip lideri tarafından tarih atılarak imzalanır.
- 6.Tamamlanan formlar iş güvenliği dosyasında saklanır.

KONTROL EDENİN

ADI SOYADI

İMZA

ONAYLAYANIN

ADI SOYADI

İMZA